



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. "
Technicat and Test Institute of Construction Prague, SoE

Akreditovaná zkušební laborator, Auktorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro lechnicko posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán • Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body • Prosecká 81/176a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Нотифікований орган 1020
Підрозділ 0700 — Острава

Звіт

про оцінку показників якості

відповідно до Регламенту (ЄС) 305/2011 Європейського Парламенту та Ради Європи від 9 березня 2011 р. (Регламент в галузі будівельних матеріалів та виробів), ст. 1.4 Додатка V (система 3)

№ 1020-CPR-070059217

Торгова назва:

Фіброцементні плоскі листи NT-FS-A5 3050 x 1220 x 8 (і т.д.)

Виробник:

ТзОВ Івано-Франківськ-ДАХ

Код ЄДРПОУ: 43632293
Адреса: 77422, Івано-Франківська область, Тисменицький р-н, с.Ямниця, вул. Яремчука 2/1, Україна
Потужності: ТзОВ Івано-Франківськ-ДАХ
Адреса: 77422, Івано-Франківська область, Тисменицький р-н, с.Ямниця, вул. Яремчука 2/1, Україна
Замовлення: Z070200219

Кількість сторінок у звіті включаючи титульний лист 3

Кількість додатків: 3

Особа відповідальна за інформацію, яка міститься у даному звіті:



Vladimír Plaček Ph.D
Головний інспектор

Особа відповідальна за точність даного звіту

Печатка нотифікованого органу 1020

Острава, 6 квітня 2021




Vojtěch Šebek
Заступник керівника нотифікованого органу 1020

Šebek
Notified Body 1020

Примітка: Даний звіт заборонено відтворювати будь-яким іншим способом, ніж повністю з письмової згоди заступника Нотифікованого органу Технічного та Випробувального Будівельного інституту Праги, Підрозділ 0700-Острава, U Studia 278/14, 700 30 Ostrava, Чеська Республіка
Тел.: 595 707 201, Internat.: +420 595 707 201, e-mail: sebek@tx.cz, www.tzus.cz, Bank Name: ČSOB, a.s., branch office, Praha 1,

Deputy Manager
Notified Body 1020
branch office. P

1. Предмет специфікації

Опис та призначення продукту: Фіброцементні плоскі листи для внутрішнього та зовнішнього оздоблення стін та стелі.

Технічна специфікація: EN 12467:2012+A2:2018
Виробник: ТзОВ Івано-Франківськ-ДАХ
Код ЄДРПОУ: 43632293
77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н,
с.Ямниця, Н.Яремчука 2/1, Україна
Потужності: ТзОВ Івано-Франківськ-ДАХ
Код ЄДРПОУ: 43632293
77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н,
с.Ямниця, Н.Яремчука 2/1, Україна

2. Відбір взірців

Дата відбору взірців: 23/10/2020
Місце відбору взірців: ТзОВ Івано-Франківськ-ДАХ
Відповідальний за відбір взірців: ТзОВ Івано-Франківськ-ДАХ
Метод відбору взірців: Дані невідомі
Спосіб доставки: Служба з доставки
Дата отримання: 16/11/2020
Реєстраційний номер взірця: VZ070210120

3. Оцінка показників якості на основі тестування, калькуляції, табличних значень, описової документації

Оцінку було проведено на основі тестування.



3.1 Оцінка на основі тестування

3.1.1 Реакція на вогнестійкість

Специфікація взірця: Частина PK1-01-21-008-E-0 видано 05/02/2021.

Оцінка відповідно до методі випробовування: EN 13501-1:2018.

Випробування проведено: PAVUS, a.s.

Дата закінчення випробування: PK1-01-21-008-E-0

Видано 05/02/2021.

Інші дати випробування: не застосовуються.

Результат випробувань

Характеристика	Отримане значення
	Взірець № VZ070210120
Клас пожежної небезпеки	A1, A1fl

3.1.2 Вміст небезпечних речовин

Продукт виготовлено згідно безазбестової технології у відповідності до паспорту безпеки матеріалів, наданих виробником.

4. Додатки

4.1 Додаток 1

Звіт по класифікації пожежної небезпеки PKI-01-21-008-E-0, видано 05/02/2021 PAVUS, a.s., Республіка Чехія (3 сторінки)



Звіт по класифікації пожежної небезпеки PK1 -01-21-008-E-0

Додаток 1



PAVUS, a.s.
 AUTHORIZED BODY 216
 NOTIFIED BODY 1391
 ACCREDITED CERTIFICATION BODY FOR
 PRODUCTS N° 3041

Branch: FIRE TESTING LABORATORY
 VESELÍ NAD LUŽNICÍ
 Čtvrť J. Hybeše 879
 CZ 391 81 Veselí nad Lužnicí
 Czech Republic

Address:
 Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 – Prosek
 Tel.: 286 019 587 Fax: 286 019 590
 Mail to: mail@pavus.cz, http://www.pavus.cz

Phone: +420 381 477 418
 Mail to: vesel@pavus.cz

Звіт по класифікації пожежної небезпеки

Предмет класифікації Будівельна продукція, за винятком покриття для підлоги та матеріалів для ізоляції труб відповідно до EN 13501-1:2018, параграф 11
 Покриття для підлоги, відповідно до EN13501-1:2018, параграф 12

Звіт по класифікації №: PK1-01-21-008-E-0

Тип та назва продукції: Фіброцементні плоскі листи

Виконавець: Technicky a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
 Pobočka Ostrava
 U Studia 14
 700 30 Ostrava - Zdbteh
 Czech Republic

Для підприємства: ТзОВ Івано-Франківськ-ДАХ
 77422. Івано-Франківська область
 Тисменицький район, с.Ямниця,
 Вул.Н.Яремчука 2/1
 Україна

Організація, яка видала: PAVUS. a.s
 Авторизований орган 216
 Нотифікований орган 1391
 Акредитований орган здійснення сертифікації для продукції № 3041
 Чеським акредитаційним інститутом, Публічна компанія з обмеженою відповідальністю
 - Сертифікат акредитації № 689/2020
 Prosecka 412/74
 190 00 PRAHA 9
 Замовлення № Z210210029

Дата видачі: 05.02.2021

Кількість копій: 3

Номер копії: 1

Кількість сторінок: 3

Звіт по класифікації пожежної небезпеки PK1 -01-21-008-E-0

Додаток 1



Звіт класифікації № PK1-01-21-008-E-0
Стор 2 з 3

1 Вступ

- 1.1 Звіт з класифікації визначає класифікацію для *Фіброцементних плоских листів* відповідно до процедури, яка описується у EN 13501-1:2018.
- 1.2 Даний звіт з класифікації містить 3 сторінки. Дозволяється відтворювати тільки у повному обсязі.

2 Детальна інформація по товару, який підлягає класифікації

2.1 Загальні інформація

Товар *Фіброцементні плоскі листи* виготовлено на підприємстві ТзОВ Івано-Франківськ-ДАХ, 77422 Івано-Франківська обл, Тисменицький р-н, с.Ямниця, вул. Яремчука 2/1. Україна, відповідно до стандарту EN 12467:2012+A2:2018. Використовуються для оздобрення внутрішніх та зовнішніх стін та стелі.

2.2 Опис товару

Вміст органіки: прибл.6% від ваги
Щільність. 1,910±1,930 кг/м³
Склад: Портландцемент, волокна целюлози, цеоліт, волокна ПВА, вода

3 Звіти та результати для здійснення класифікації

3.1 Звіти

Назва лабораторії: Адреса Акредитаційний номер	Назва виконавця звіту про випробування	Звіт № Дата видачі	Метод випробування
PAVUS, a. s. Vesell nad Luznici ATL No 1026	Technicky a zkusebni ustav stavebni Praha, s.p. Pobodka Ostrava U Stadia 14 700 30 Ostrava – Zabreh Ceska republika	Pf-21-1.030 02.02.2021	EN ISO 1182:2010
		Pr-21-1.009 02.02.2021	EN ISO 1716:2018

3.2 Результати

Метод випробування	Параметр	Кількість випробувань	Результати	
			Постійні параметри, середнє значення	Відповідність параметрам
EN ISO 1716	PCS ¹⁾ МДж/кг (Теплота згорання бруто)	3	0,58 ²⁾	≤ 2.0 МДжу/кг (A1, A1*)
EN ISO 1182	ΔT (°C)	5	0,7	≤30°C (A1, A1*)
	Δm (%)		16,2	≤50 % (A1, A1*)
	t _c (сек)		0	0 сек (A1, A1*)

1) Ідентифікація теплоти згорання бруто відповідно до FN ISO 1716:2018 - Q=****

2) Відповідно до декларації виконавця склад хвилястих та плоских листів однаковий.

Звіт по класифікації пожежної небезпеки PK1 -01-21-008-E-0 Додаток 1



Звіт класифікації № PK1-Q1-21-008-E-0

Стор 3 з 3

4 Класифікація та застосування

4.1 Класифікація

Класифікація була проведена відповідно до EN 13501-1:2018.

4.2 Класифікація

Продукт *Фіброцементні плоскі листи*, відповідно до поведінки під час дії вогню, класифіковано як:

Клас пожежної небезпеки: A1, A1*

5.1 Застосування

Дана класифікація дійна виключно для продукції, з наступними параметрами:

Товщина: без будь-яких обмежень
Щільність: 1.910*1,930 кг/м³
Склад- НЕ ПІДЛЯГАЄ ЗМІНАМ

5 Обмеження

Цей класифікаційний документ не замінює, ані підтвердження типу, ані сертифікацію продукції.

Ця класифікація є дійсною, якщо не були змінені умови, за яких вона була видана.

Виконавець може надіслати запит до органу, що видав документ, перевірити вплив змін на дійсність класифікації.

Розробив:

Lenka SOBOVA

Лабораторія

PAVUS, a.s.
Autentický výrobce AO 218
391 81 Veselí nad Lužnicí

Схвалив:

